

Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach

ZESTAWIENIE ŚREDNICH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA

W 2019 r.

Wskaźnik zanieczyszczeń	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone	Dopuszczalne wartości wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wg pozwolenia wodnoprawnego	Redukcja wskaźnika zanieczyszczeń (skuteczność oczyszczania) [%]
BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	462,83	7,93	15,0	98,29
ChZT [mgO ₂ /dm ³]	917,21	47,02	125,0	94,87
Azot całkowity [mg/dm ³]	111,1	13,15	15,0	88,16
Azot amonowy [mg/dm ³]	65,33	1,99	-	96,95
Fosfor ogólny [mg/dm ³]	11,51	0,47	2,0	95,91
Zawiesiny [mg/dm ³]	214,5	8,34	35,0	96,11

Podane wartości obliczono na podstawie 12 analiz ścieków wykonanych w 2019 roku.

Sporządziła: Agnieszka Reclaw