



SE.NS-30/4710/226/TA/17

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 133/HK/17

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz §17 ust. 1 pkt 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kolonia** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kolonia, Borowiec, Chojna, Młyńsko, Sianowska Huta** oraz wyników badań laboratoryjnych próbek wody:

- analiza nr 0025 z dnia 31.01.2017 r. wody z instalacji wodociągowej, Borowiec;
- analiza nr 142037/17/GDY z dnia 18.04.2017 r. wody z instalacji wodociągowej, Sianowska Huta;
- analiza nr 340964/17/GDY z dnia 25.08.2017r. wody ze stacji uzdatniania, Kolonia;
- analiza nr 340965/17/GDY z dnia 25.08.2017r. wody z instalacji wodociągowej, Kolonia;
- analiza nr 486399/17/GDY z dnia 21.11.2017 r. wody z instalacji wodociągowej, Kolonia;
- analiza nr 1178 z dnia 28.11.2017 r. wody ze stacji uzdatniania, Kolonia;
- analiza nr 1179 z dnia 28.11.2017 r. wody z instalacji wodociągowej, Kolonia;
- analiza nr 500104/17/GDY z dnia 29.11.2017 r. wody z instalacji wodociągowej Kolonia;
- analiza nr 500105/17/GDY z dnia 29.11.2017 r. wody ze stacji uzdatniania, Kolonia;
- analiza nr 508054/17/GDY z dnia 04.12.2017 r. wody z instalacji wodociągowej, Kolonia;
- analiza nr 508053/17/GDY z dnia 04.12.2017 r. wody ze stacji uzdatniania, Kolonia;

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników w badanym zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym oraz organoleptycznym

s t w i e r d z a

1. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kielpino** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kolonia, Kolonia, Borowiec, Chojna, Młyńsko, Sianowska Huta**. Zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z

wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kartuzach

Krzyszyna Węgrzynska

Otrzymują:

1. Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Mściwoja II 4
83-300 Kartuzy

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kartuz
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Burmistrza Kartuz
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. Sekcja ŻŻiPU PSSE w Kartuzach
6. HK a/a