

STAROSTA KARTUSKI

R.6341.102.2016.SK

KPMK Sp. z o.o. w Kartuzach	
wpłynęło	01.02.2017
L.dz. 676	podpis <i>[signature]</i>

DECYZJA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dniem 01.03.2017r.

Kartuzy, dn. 17.07.2018r.

Kartuzy, dnia 30.01.2017r.

[signature]
Izabela Borkowska
GŁÓWNY SPECJALISTA WYDZIAŁU ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 4 i ust. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 16, art. 127 ust. 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, 7, 8, 9, 11 oraz ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 1, art. 123 ust. 2, art. 135 pkt 1 i art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.09.2016 r. Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, Starosta Kartuski

orzeka

1. Udzielić Kartuskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach zlokalizowanej na terenie działek o numerach: 105/2, 107, 103/1, 105/1, 106, 103/2, 104, 373/2, obręb ew. Nr 0101 Kartuzy-M, gmina Kartuzy, o RLM mieszczącej się w zakresie od 15 000 do 99 999, do Strugi Klasztornej w km 8+974 cieku, na terenie działki nr 84 obr. Grzybno, gmina Kartuzy, w ilości:

$$Q_{sr.d} = 7600 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{max.h} = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{max.r} = 3\,328\,800 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o następujących najwyższych dopuszczalnych wartościach stężeń wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

$$BZT_5 \leq 15 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$ChZT \leq 125 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$\text{Zawiesina ogólna} \leq 35 \text{ mg/l}$$

$$\text{Azot ogólny} \leq 15 \text{ mg N/l}$$

$$\text{Fosfor ogólny} \leq 2 \text{ mg P/l}$$

$$\text{Substancje ekstrahujące się eterem naftowym} \leq 50 \text{ mg/l}$$

$$\text{Węglowodory ropopochodne} \leq 15 \text{ mg/l}$$

oraz najwyższych dopuszczalnych wartościach stężeń wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, na czas wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:

$$BZT_5 \leq 22,5 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$ChZT \leq 187,5 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$\text{Zawiesina ogólna} \leq 52,5 \text{ mg/l}$$

$$\text{Azot ogólny} \leq 22,5 \text{ mg N/l}$$

$$\text{Fosfor ogólny} \leq 3 \text{ mg P/l}$$

$$\text{Substancje ekstrahujące się eterem naftowym} \leq 75 \text{ mg/l}$$

$$\text{Węglowodory ropopochodne} \leq 22,5 \text{ mg/l}$$

Potwierdza się zgodność z oryginałem

R.6341.102.2016.SK

data

podpis

[signature]
Tadeusz Jankowski

2. Wygasić z Urzędu z dniem 20 lutego 2017 r. pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Starostę Kartuskiego decyzją Nr R.6223-65/06/ib z dnia 05.01.2007 r. na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do Strugi Klasztornej z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach o RLM mieszczącej się w zakresie od 15 000 do 99 999.
3. Pozwolenia określonego w pkt 1 udziela się Stronie od dnia 20 lutego 2017 r. na okres 10 lat tj. do dnia 20.02.2027 r.
4. Zobowiązuje się Stronę do:
 - wykonywania pomiarów ilości, stanu i składu ścieków, stale w tym samym miejscu, w regularnych odstępach czasu,
 - wykonywania pomiarów ilości ścieków na dopływie przy użyciu zwężki Venturiego KPV-3 i na odpływie w prostokątnej skrzyni przelewowej, za pomocą przetworników Hydroranger I i sondy ST-H,
 - rejestrowania ilości ścieków na dopływie i odpływie z oczyszczalni z częstotliwością raz w miesiącu,
 - wykonywania średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w ilości 12 próbek w ciągu roku, przy czym pomiar jakości ścieków w zakresie substancji ekstrahujących się eterem naftowym, węglowodorów ropopochodnych powinien być wykonywany z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące. Poboru próbek nie należy wykonywać w okresach intensywnych opadów wywołujących co najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu z oczyszczalni, określonego dla okresu bezdeszczowego,
 - pobierania próbek ścieków surowych do analiz za kratą schodkową, natomiast ścieków oczyszczonych - na wypływie ze skrzyni przelewowej,
 - wykonywania badań jakości surowych i oczyszczonych ścieków zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 - powiadamiania każdorazowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, o wystąpieniu awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
 - usuwania awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny,
 - prawidłowej eksploatacji i utrzymywania obiektu oczyszczalni w należytym stanie technicznym,
 - wykonywania badań osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - postępowania z powstałymi w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków osadami w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
 - całkowitego utrzymywania w należytym stanie technicznym odcinka Strugi Klasztornej od punktu zrzutu ścieków z oczyszczalni do kraty zainstalowanej na wlocie do rurociągu na cieku, a polegającego na corocznym dwukrotnym okoszeniu skarp i dna rzeki oraz okresowym odmuleniu dna w razie potrzeby,
 - partycypacji w kosztach utrzymania rurociągu na rzece, stosownie do odnoszonych korzyści, na zasadach uzgodnionych z zarządzającym ciekiem,
 - stałego oczyszczania kraty na wlocie do rurociągu,
 - ponoszenia całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne skutki wynikające ze zmiany sposobu użytkowania rzeki Strugi Klasztornej oraz wypłatę odszkodowań za ewentualne szkody i straty spowodowane podtapianiem lub zalaniem użytków rolnych przylegających do rzeki na odcinku poniżej punktu zrzutu ścieków do wlotu do rurociągu na rzece.

Potwierdza się zgodność
z oryginałem

PREZES T.S. ADU

R.6341.102.2016.SK

data podpis
Ładeusz Osunięk

Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowił:

- "Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do Strugi Klasztornej z Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach", opracowany przez mgra inż. Mieczysława Grundkiewicza, Kartuzy, wrzesień 2016 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16.09.2016 r. Strona wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach zlokalizowanej na terenie działek o numerach: 105/2, 107, 103/1, 105/1, 106, 103/2, 104, 373/2, obręb ew. Nr 0101 Kartuzy-M, gmina Kartuzy, o RLM mieszczącej się w zakresie od 15 000 do 99 999, do Strugi Klasztornej w km 8+974 cieku, na terenie działki nr 84 obr. Grzybno, gmina Kartuzy, w związku ze zbliżającym się upływem terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją nr R.6223-65/06/ib z dnia 05.01.2007 r. przez Starostę Kartuskiego.

Zgodnie z art. 140 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Zawiadomieniem nr R.6341.102.2016.SK z dnia 23.11.2016 r. poinformowano Stronę o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na ww. zawiadomienie dnia 09.12.2016 r. do tut. Organu wpłynęło pismo kierownika Terenowego Oddziału Kartuzy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku nr MW.M3-076/461/2016 z dnia 06.12.2016 r., w którym poinformował, iż ww. ZMiUW T.O. Kartuzy podtrzymuje swoje stanowisko wniesione do decyzji nr R.6223-65/06/ib z dnia 05.01.2007 r., którą Starosta Kartuski udzielił Wnioskodawcy poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym tut. Organ wziął pod uwagę warunki zawarte w piśmie ZMiUW T.O. Kartuzy nr MW.M3-076/136/2007 z dnia 22.01.2007 r., wniesione do poprzedniego postępowania.

Dnia 14.12.2016 r. tut. Organ przeprowadził oględziny w terenie podczas których dokonano przeglądu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją nr R.6223-65/06/ib z dnia 05.01.2007 r., w szczególności realizacji zobowiązań nałożonych na Wnioskodawcę w ww. decyzji. Podczas oględzin stwierdzono, że poszczególne elementy układu technologicznego oczyszczalni są w dobrym stanie technicznym. Podczas oględzin kierownik oczyszczalni - Pan Mieczysław Grundkiewicz wyjaśnił, że obecnie oczyszczalnia nie przejmuje wód odpływowych z nieczynnego wysypiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Węglowej, z uwagi na to, że składowisko zostało kilka lat temu zamknięte i zrekultywowane. W związku z tym obiekt ten nie generuje już zanieczyszczeń do środowiska w postaci odcieków.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 09.12.2016 r., w dniu 19.12.2016 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie operatu wodnoprawnego załączonego do przedmiotowego wniosku.

Pismem z dnia 27.12.2016 r. zawiadomiono Stronę o zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do jego treści. Żadna ze Stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Budowę Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach rozpoczęto w 1970 r. W wyniku modernizacji i rozbudowy oczyszczalni przeprowadzonej w latach 1994-1997 zwiększono jej przepustowość, wyrażoną wartością przepływu średniego dobowego ($Q_{d.sr.}$) z 3600 m³/d do 10 000 m³/d (przy ładunku wynoszącym 2800 kg BZT₅/d). Aktualne obciążenie oczyszczalni, obliczone zgodnie z w/c rozporządzeniem, wyrażone równoważną liczbą mieszkańców wynosi 49 720 RLM i mieści się w zakresie RLM od 15 000 do 99 999. W latach 2000-2003 wykonano na oczyszczalni modernizację układu sterowania i monitorowania. W skład aglomeracji Kartuzy (nr PLPM016 w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych) stanowiącej zlewnię niniejszej oczyszczalni wchodzi: miasto Kartuzy oraz

Potwierdza się zgodność
z oryginałem

R.6341.102.2016.SK

data

podpis: Lech Ostaneck

3/6

wsie Grzybno, Prokowo, Dzierżąno, Borowo i Sitno.

Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganie usuwania fosforu. Do oczyszczania ścieków zastosowano metodę nisko obciążonego osadu czynnego integrującą usuwanie ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu poprzez procesy nitrifikacji, denitryfikacji i biologicznej defosfatacji. Biologiczne usuwanie fosforu jest wspomagane poprzez proces chemicznego strącania siarczanem żelazowym (PIX). Ścieki do oczyszczalni dopływają z trzech stron: z Kartuz kanałem DN600, z Grzybna kanałem DN400, z Prokowa kanałem DN300. Ponadto na terenie oczyszczalni znajduje się punkt zlewny ścieków dowożonych taborem ascenizacyjnym. Ze względu na to, że miejska sieć kanalizacyjna jest w znacznej części ogólnospławna, w czasie opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów ilość dopływających ścieków wzrasta i stan taki utrzymuje się jeszcze przez kilka dni. Na terenie oczyszczalni wykorzystuje się dwa zbiorniki retencyjne, które gromadzą nadmiar dopływających ścieków, po ich mechanicznym oczyszczeniu, co umożliwia racjonalne podawanie ścieków do dalszego oczyszczania. Układ technologiczny oczyszczalni składa się z następujących obiektów: punkt zlewny ścieków dowożonych, zespół krat, piaskownik, przepompownia nadmiaru ścieków, zbiorniki retencyjne nadmiaru ścieków, komory osadu czynnego działające w układzie UCT, dwa osadniki wtórne, instalacja dozowania PIX-u, komora stabilizacji tlenowej osadu, stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe po higienizacji tlenkiem wapniowym i poddaniu ich badaniom laboratoryjnym są przekazywane do rolniczego wykorzystania.

Pomiaru ilości ścieków na oczyszczalni dokonuje się na dopływie przy użyciu zwężki Venturiego KPV-3 i odpływie przy użyciu prostokątnej skrzyni przelewowej. Pomiaru odległości czujnika od zwierciadła ścieków dokonuje się za pomocą przetworników Hydroranger I i sondy ST-H. Miejsce poboru próbek ścieków surowych wyznaczono za kratą schodkową, natomiast ścieków oczyszczonych - na wypływie ze skrzyni przelewowej.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest ciek Klasztorna Struga, wypływający z Jeziora Klasztornego Dużego, zasilający wodami rzekę Małą Supinę, która z kolei jest dopływem rzeki Raduni. Oczyszczone ścieki odprowadzane są kamionkowym wylotem o średnicy 600 m, umocnionym żelbetową obudową z barierkami, usytuowanym na terenie działki nr 84 obr. Grzybno, gmina Kartuzy. Rzędna dna wylotu wynosi 203,82 m n.p.m., zaś współrzędne geograficzne wylotu - N: 54°20'57.86" E: 18°12'46.56". Klasztorna Struga na dalszym odcinku płynie przepustem pod nasypem kolejowym, następnie otwartym korytem na odcinku ok. 100 m, a dalej została ujęta w rurociąg o średnicy 1000 mm biegnący w kierunku Grzybna. Zasięg oddziaływania odprowadzanych oczyszczonych ścieków z oczyszczalni na odbiornik tj. Strugę Klasztorną określono na odcinku od miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do kraty zainstalowanej na wlocie do ww. rurociągu.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni mogą zdarzyć się nieprzewidziane awarie na obiekcie, co może wpłynąć na okresowe pogorszenie jakości odprowadzanych ścieków. Sytuacją awaryjną może być uszkodzenie urządzeń mechanicznych. Ponadto może wystąpić awaria związana z niewłaściwym składem i kondycją osadu lub obumarciem mikroorganizmów tworzących osad czynny w reaktorach. Czas potrzebny do usunięcia tych awarii określono na nie więcej niż trzy doby, jako wystarczający do usunięcia awarii. W związku z powyższym, dla stanu awaryjnego w orzeczeniu decyzji, zgodnie z wnioskiem Strony, podwyższono o 50% wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

W przeważającej części w doprowadzanych ściekach komunalnych dominują ścieki o charakterze bytowo-gospodarczym. Zgodnie z informacją udzieloną przez Wnioskodawcę około 20-30% ogólnej ilości ścieków stanowią ścieki przemysłowe pochodzące z zakładów pracy, myjni samochodowych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, ubojni. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), przedmiotowe ścieki komunalne, w skład których wchodzi również ścieki

Potwierdza się zgodność z oryginałem

R.6341.102.2016.SK

data

podpis

Tadeusz Ostanek

przemysłowe, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 i nr 4 do ww. rozporządzenia. Po analizie składu ścieków przemysłowych dopływających do oczyszczalni, poza wskazaniem w niniejszej decyzji najwyższych dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód z oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM mieszczącym się w zakresie od 15 000 do 99 999 (na podstawie zał. nr 3 do ww. rozporządzenia), określono również najwyższe dopuszczalne wartości stężeń substancji ekstrahujących się eterem naftowym oraz węglowodorów ropopochodnych (na podstawie zał. nr 4 do ww. rozporządzenia).

Zgodnie z "Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i poz. 1958) Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach usytuowana jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie "Mała Słupina z jeziorami Sitno, Klasztorne Duże, Białe" (europejski kod: PLRW200017486829) o statusie silnie zmienionej części wód, której stan został określony jako zły, zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego. Wprowadzono derogację czasową - przesunięcie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Przedmiotowa oczyszczalnia usytuowana jest również na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 13 o europejskim kodzie PLGW 240013. Stan ilościowy i chemiczny tych wód określono jako dobry, a ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tych wód określono jako niezagrożone. Celem środowiskowym w tym przypadku jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę wyników analiz prób oczyszczonych ścieków komunalnych wynika, że nie przekraczały one dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w poprzednim pozwoleniu wodnoprawnym. W związku z powyższym, tut. Organ uznał, iż planowane korzystanie z wód nie będzie miało negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla rozpatrywanych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Oczyszczanie i wprowadzanie ścieków do odbiornika odbywa się poza rejonem ustanowionych form ochrony przyrody. W odległości ok. 250 m zlokalizowany jest Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Strona została zobowiązana do całkowitego utrzymywania w należyтым stanie technicznym odcinka Strugi Klasztornej od punktu zrzutu ścieków z oczyszczalni do kraty zainstalowanej na wlocie do rurociągu na cieku, a polegającego na corocznym dwukrotnym okoszeniu skarp i dna rzeki oraz okresowym odmuleniu dna w razie potrzeby; partycypacji w kosztach utrzymania rurociągu na rzece, stosownie do odnoszonych korzyści, na zasadach uzgodnionych z zarządzającym ciekiem; stałego oczyszczania kraty na wlocie do rurociągu oraz ponoszenia całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne skutki wynikające ze zmiany sposobu użytkowania rzeki Strugi Klasztornej oraz wypłatę odszkodowań za ewentualne szkody i straty spowodowane podtapianiem lub zalaniem użytków rolnych przylegających do rzeki na odcinku poniżej punktu zrzutu ścieków do wlotu do rurociągu na rzece.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust 2 Prawa

Potwierdza się zgodność
z oryginałem
PREZES ZARZĄDU

R.6341.102.2016.SK

data

podpis

Łukasz Ostaneck

5/6

wodnego).

Jednocześnie przypomina się o przestrzeganiu zobowiązań w pkt 4 orzeczenia, których wykonanie stanowi podstawę do przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz ustępu 24 cz. III tabeli stanowiącej załącznik do w/w ustawy oraz rozporządzenia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330), opłatę skarbową w wysokości 217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wpłacono na konto Urzędu Miejskiego w Kartuzach, PKO Bank Polski S. A. Nr 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476.

Pouczenie

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232) podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za odprowadzanie ścieków i wnieść ją na rachunek Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875).

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 i 287 ust. 1 podmiot powinien prowadzić aktualizowaną, co roku ewidencję zawierającą informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód i przedkładać ją Marszałkowi Województwa Pomorskiego, w terminie jak wyżej. Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposób ich przedstawiania są zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 274 ze zm.).



Z up. STAROSTY

Izabela Cytkowska
GŁÓWNY SPECJALISTA WYDZIAŁE ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy,
2. Burmistrz Kartuz, ul. Gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
3. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Oddział terenowy w Kartuzach, ul. Zacisze 2, 83-300 Kartuzy
4. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
5. P. Jadwiga i Wiktor Adamczak, ul. Szkolna 2, 83-300 Grzybno
6. P. Maria Frankowska, ul. Szkolna 10, 83-300 Grzybno
7. P. Marek Frankowski, ul. Szkolna 10, 83-300 Grzybno
8. P. Teresa Drywa, ul. Przodkowska 1, 83-300 Grzybno
9. P. Janina Kąkol, ul. Przodkowska 1, 83-300 Grzybno
10. a/a.

Sporzadziła: podinsp. Sławina Klimowicz, dnia 20.01.2017 r.

Potwierdza się zgodność
z oryginałem
PREZES ZARZĄDU

data podpis
Tadeusz Ostanek